

ЩК-1.1-Гр.7
1-й УРОВЕНЬ

ЭКСПЛИКАЦИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ
1-й УРОВЕНЬ

Номер по плану	Наименование помещения	Площадь, м ²
101	Прихожая	5,95
102	Холл	15,24
103	Гостиная	37,78
104	Столовая	22,04
105	Библиотека	30,61
106	Санузел для гостей	9,42
107	Гардеробная	3,36
108	Кухня	19,44
Итого 1-й уровень		143,84

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	розетка одинарная, 16А, 220В, 50Гц, IP20.
	розетка одинарная, 16А, 220В, 50Гц, IP44.
	розетка двойная, 16А, 220В, 50Гц, IP20.
	розетка тройная, 16А, 220В, 50Гц, IP20.
	розетка телевизионная.
	розетка спутниковая.
	розетка телевизионная и спутниковая.
	розетка сетевая RJ45.
	розетка телефонная RJ11.
	датчик регулирования комнатной температуры.
	регулятор теплого пола.
	место подъема-опуска кабеля по стене.
	место вывода кабеля.
	высота установки розетки от у.ч.л. помещения.
	видеотелефон. головное устройство.
	устройство управления шторами.

Примечание:

1. Прокладка кабелей розеточной сети в запотолочном пространстве в гофрированной негорючей ПВХ-трубе с учетом инженерных коммуникаций.
2. Привязки розеток по АР чертежам.
3. Высота установки розеток – 250 мм от у.ч.л. до центра розетки (если не указана другая высота). Розетки установленные под выключателем располагать на одной с ними вертикальной оси и на расстоянии 150 мм от края сферного проема до рамки блока розеток. При монтаже розеток избежать их установку на колонны.
4. Установка группы розеток – горизонтально.
5. Для всех кабельных пробок должна обеспечиваться их сменяемость.
6. В качестве распаечных коробок использовать установочные коробки для розеток. Соединение в коробке с помощью клеммных колодок Wago.
7. Прокладку распределительной розеточной сети вести кабелем NYM 3x2,5мм².
8. Все кабели и распаечные коробки должны быть промаркированы (вариант маркировки указан ниже).

Пример маркировки кабеля
ЩК-1.1-Гр.10 NYM 3x2,5

сечение кабеля
тип кабеля
маркировка номер группы
Распределительный щит

		07/05-2008		30М2	
		Заказчик: Частное лицо.			
		4-х уровневый пентхаус по адресу: город Москва, улица Щаповская, дом 10, квартира 390.			
Изм.	Лист	Документ No	Подпись	Дата	
Разработал	Платунов А.А.			07.07.09	Внутреннее электрооборудование.
Глав. спец.	Величкин Н.Н.			07.07.09	
ГИП	Чернова Т.Ю.			07.07.09	
Директор	Фадеев Ю.Н.			07.07.09	
		План распределительной розеточной сети 1-го этажа.		Страница	Лист
				P	7
				000	
				"СТРОЙСТИЛЬ XXI ВЕК"	

